

ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ครั้ง)

วันที่เกิดเหตุการณ์	เวลาที่เกิดเหตุการณ์	วันที่แก้ไขเหตุการณ์	เวลาที่แก้ไขเหตุการณ์	ระยะเวลาไฟฟ้าดับ (นาที)	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ (ราย)	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ*ระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ (ราย-นาที)	สาเหตุไฟฟ้าดับ	ผู้รับผิดชอบ
9/02/2022	7:09:00	9/02/2022	7:12:00	3	6	18	22kV F2 and F3 trip from bird crash drop out fuse at TS Rayong (Phase B short to Ground).	1
12/02/2022	15:38:00	12/02/2022	15:49:00	11	5	55	22kV F4 trip from drop fuse at DNTH short circuit and burn	1
4/05/2022	14:23:00	4/05/2022	15:51:00	88	1	88	TS Rayong drop out fuse phase C damage.	1
24/06/2022	20:10:00	24/06/2022	22:00:00	110	1	110	TS Rayong drop out fuse phase A damage.	1
						0		
						0		
						0		

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

รายชื่อลูกค้า

- 1 TS PK
- 2 TS Rayong
- 3 TS Meiji
- 4 TS Eng
- 5 TS Mitsuba
- 6 TS Shape
- 7 K-99
- 8 DNTH
- 9 Kobelco
- 10 Golcha
- 11 Thai Okawa
- 12 SASC
- 13 Visy
- 14 SUZUKI
- 15 JFE

ข้อมูลสถิติค่าแรงดันไฟฟ้าออกนอกกรอบ (ครั้ง)

วันที่เกิดเหตุการณ์	เวลาที่เกิดเหตุการณ์	วันที่แก้ไขเหตุการณ์	เวลาที่แก้ไขเหตุการณ์	จ่ายไฟเข้าระบบหรือไม่	ภาวะปกติ/ภาวะฉุกเฉิน	ค่าแรงดันไฟฟ้า	ระยะเวลาการแก้ไข