

ข้อมูลสถิติเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ (ครั้ง)

วันที่เกิดเหตุการณ์	เวลาที่เกิดเหตุการณ์	วันที่แก้ไขเหตุการณ์	เวลาที่แก้ไขเหตุการณ์	ระยะเวลาไฟฟ้าดับ (นาที)	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ (ราย)	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ*ระยะเวลาที่เกิดไฟฟ้าดับ (ราย-นาที)	สาเหตุไฟฟ้าดับ	ผู้รับผิดชอบ
8/3/2022	15:51:00	8/3/2022	16:42:00	51	1	51	Titleist drop out fuse phase B open	1
21/04/2022	7:47:00	21/04/22	7:55:00	8	2	16	CB 22kV F1 trip from over current due to tree branch touching transmission line	1
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		

จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0

รายชื่อลูกค้า

- 1 LLIT
- 2 Toyo Filling
- 3 Titleist

ข้อมูลสถิติค่าแรงดันไฟฟ้าออกนอกกรอบ (ครั้ง)

วันที่เกิดเหตุการณ์	เวลาที่เกิดเหตุการณ์	วันที่แก้ไขเหตุการณ์	เวลาที่แก้ไขเหตุการณ์	จ่ายไฟเข้าระบบหรือไม่	ภาวะปกติ/ภาวะฉุกเฉิน	ค่าแรงดันไฟฟ้า	ระยะเวลาการแก้ไข